

Nr postępowania: IR.I.272.11.2021

STAROSTWO POWIATOWE
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Powiatu
Referat Zamówień Publicznych
27-400 Ostrowiec Św., ul. Hłżecka 37

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 27.05.2021 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy:
IR.I.272.11.2021r., pn.:

„Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” – II etap w rozbiciu na:

1. „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej”.
2. „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy”.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) informujemy:

Pytanie 1:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zamianę separatora z PEHD na betonowy o tych samych parametrach technicznych?

Odpowiedź:

W związku z koniecznością pokonania dużej różnicy wysokości pomiędzy istniejącym kanałem deszczowym w ul. 11- go Listopada, a wylotem do cieką oraz potrzebą zapewnienia szczelności połączeń pomiędzy projektowanymi studniami, separatorem a rurociągami, Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę materiałów.

Pytanie 2:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zamianę studni dn2000 z PEHD na betonowe o tych samych parametrach technicznych?

Odpowiedź:

W związku z koniecznością pokonania dużej różnicy wysokości pomiędzy istniejącym kanałem deszczowym w ul. 11- go Listopada, a wylotem do cieką oraz potrzebą zapewnienia szczelności połączeń pomiędzy projektowanymi studniami, separatorem a rurociągami, Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę materiałów.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

STAROSTA

Marzena Dobniak